1-3期管理型最終処分場（胆環生第3013-7号）

放流水（放流口）月次水質検査結果

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	pH	BOD（mg/L）	COD（mg/L）	SS（mg/L）	鉛（mg/L）	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（鉱油類）（mg/L）	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（動植物性油脂類）（mg/L）	評価
2024年4月	放流なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2024年5月	1-5期放流口	2024/5/28	2024/6/13	7.5	0.9	0	0	0.001 未満	0.5 未満	0.5 未満	異常なし
2024年6月											
2024年7月											
2024年8月											
2024年9月											
2024年10月											
2024年11月											
2024年12月											
2025年1月											
2025年2月											
2025年3月											